

## Электронная копия отчета

Для проведения обследования состояния технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта МБОУ «СОШ № 41» была создана межведомственная комиссия. В присутствии сотрудника образовательной организации, заместителя директора по АХР, М.В.Швецовой комиссия проводила обход здания и территории. На момент обследования проверялось состояние ограждения школы, охрана, техническое состояние и работоспособность автоматической пожарной сигнализации, система видеонаблюдения, оборудование школы кнопкой экстренного вызова, первичные средства пожаротушения и вся документация, касающаяся безопасности объекта, включая журналы проведения инструктажей при возникновении пожара и при угрозе возникновения теракта или ЧС иного характера. Все мероприятия для обследования объекта носят систематический характер и выполняются в полном объеме без замечаний. В данном случае были даны рекомендации по приобретению носимых кнопок экстренного вызова и по увеличению камер внутреннего видеонаблюдения.